

Annexe 11 : Avis du Syndicat des Eaux sur les rejets d'eaux
pluviales en réseau d'eaux usées



Le vendredi 12 mai 2023

REÇU LE

15 MAI 2023

13 ZAC DES TOUPES
39570 MONTMOROT

Tél. : 03 84 86 16 16 Tél. : 03 84 86 16 16
Fax : 03 84 24 17 90 Fax : 03 84 24 17 90

E-MAIL : accueil@sictomlons.fr
www.sictomlons.letri.com

**Syndicat Intercommunal des Eaux et
d'Assainissement de la région de
BLETTERANS
Place de la Gare
39140 Bletterans**

N/Réf : SICTOM - 879

Objet : Rejet des Eaux de ruissellement de la déchetterie de BLETTERANS

Monsieur,

Dans le cadre de la rénovation de la déchetterie de BLETTERANS et suite à la demande de la DREAL, nous souhaiterions savoir s'il est envisageable de rejeter les eaux de ruissellement de la plateforme de la déchetterie dans le réseau d'assainissement situé en face de la déchetterie. Celles-ci seront traitées par un séparateur hydrocarbures.

Je vous remercie par avance de nous faire parvenir votre avis et vous prie de recevoir mes salutations distinguées.

Le Vice Président du SICTOM,

Alain MOUILLOT

**Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement
de la Région de Bletterans
(S.I.E.A.)**

14 Place de la Gare - 39140 BLETTERANS

Téléphone : 03 84 48 18 86

E-mail : siea-bletterans@orange.fr

**SICTOM de la zone de Lons Le Saunier
13 ZAC des Toupes
39570 MONTMOROT**

V/Réf : SICTOM – 879

Objet : Rejet des Eaux de ruissellement de la déchetterie de Bletterans.

Madame, Monsieur,

La station d'épuration du Syndicat est non conforme, trop d'eau parasite de nappe et de pluviale est collectée dans ses réseaux. Le Syndicat réalise des travaux de séparation des eaux usées et des eaux pluviales.

Je suis au regret de vous informer que le Syndicat n'acceptera pas les eaux de ruissellement de la plateforme de la déchetterie dans le réseau d'assainissement.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le Président

Pierre ROY

